

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГГУ

Б.В. Илькивич

«24» августа 2018 г.

АКТ № 1

проверки состояния комплексной безопасности
в учебном корпусе ГГУ
перед началом нового учебного года.

24 августа 2018 г. комиссия в составе:

- проректор по административной и правовой работе Скузоватова Ю.Н.
- начальник СКБСТ Зименков А.Н.
- инженер по ОТТБ Килина Н.Н.
- специалист СКБ по ОБЖ Лылова М.В.

в присутствии коменданта учебного корпуса Левочкиной Т.Б., провела проверку состояния комплексной безопасности в подразделении.

В результате проведенной проверки установлено:

1. Помещения учебного корпуса обеспечены первичными средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями в количестве 39 шт. Все огнетушители исправны.
2. Поэтажные противопожарные краны укомплектованы рукавами и стволами и находятся в исправном состоянии.
3. Автоматическая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения находятся в исправном состоянии.
4. Место проведения массовых мероприятий - актовый зал учебного корпуса обеспечен исправными огнетушителями в количестве 2 шт.
5. Системы жизнеобеспечения – отопление, горячее и холодное водоснабжение, электроснабжение находятся в исправном состоянии.
6. Сантехнические помещения находятся в исправном состоянии и укомплектованы приборами для личной гигиены в полном объеме.
7. Проведен косметический ремонт, выявленные недостатки устранены.

Заключение комиссии: помещения учебного корпуса соответствуют требованиям пожарной безопасности и соответствуют нормам для проведения учебного процесса.

Проректор по АПР

Начальник СКБСТ

Инженер по ОТТБ

Специалист СКБ по ОБЖ:

Комендант уч. корпуса

 Скузоватова Ю.Н.

 Зименков А.Н.

 Килина Н.Н.

 Лылова М.В.

 Левочкина Т.Б.