

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГГУ
Б.В. Илькевич
«24» августа 2018 г.

АКТ №2
проверки готовности общежития № 2 к новому учебному году

24 августа 2018 г. комиссия в составе:

- проректор по административной и правовой работе Скузоватова Ю.Н.
- начальник СКБСТ Зименков А.Н.
- инженер по ОТТБ Килина Н.Н.
- специалист СКБ по ОБЖ Лылова М.В.

в присутствии заведующей общежитием №2 Козулицыной Т.В. провела проверку комплексной безопасности, санитарно-эпидемиологического уровня и бытовых условий проживания в общежитии № 2.

В результате проведенной проверки установлено:

1. Общежитие обеспечено первичными средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями в количестве 14 шт. Все огнетушители находятся в исправном состоянии.
2. Автоматическая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения находятся в исправном состоянии.
3. Для проведения инструктажей по охране труда и пожарной безопасности проживающих в общежитии имеются необходимые инструкции и журналы инструктажей.
4. Помещения общежития проверены на наличие в них посторонних предметов и материалов, представляющих опасность для проживающих (стекла, детали мебели, тара и т.п.).
5. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и соответствуют требованиям пожарной безопасности.
6. Здание общежития № 2 находится в исправном состоянии пригодно для проживания.
7. Кровля здания находится в исправном состоянии, не допускает протечек воды во время дождя.
8. Отопление, водоснабжение, канализация и электрические сети находятся в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.
9. Жилые помещения пригодны для проживания.
10. Сантехнические помещения находятся в исправном состоянии и укомплектованы приборами личной гигиены в полном объеме.
11. Коридоры общего пользования пригодны для использования по назначению.

Выявленные недостатки в период подготовки общежития № 2 к новому 2018-19 учебному году устранены в полном объеме.

Заключение комиссии: Общежитие №2 подготовлено к новому учебному году в полном объеме, пригодно для круглосуточного проживания.

Проректор по АПР

Скузоватова Ю.Н.

Начальник СКБСТ

Зименков А.Н.

Инженер по ОТТБ

Килина Н.Н.

Специалист СКБ по ОБЖ:

Лылова М.В.

Заведующая общежитием № 2

Козулицына Т.В.