

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГГХПИ
Б.В. Илькевич
«12» февраля 2015 г.

АКТ
проверки технического состояния оборудования
в учебно-производственной мастерской ГГХПИ

от 12 февраля 2015 г.

Комиссия в составе: председатель комиссии - проректор по АХРиБ Павлюченко Н.В.

Члены комиссии:

Ведущий инженер по ОТ Афанасьев А.А.

Техник Тюлькин А.И.

Начальник УПМ Нечайкина Н.В.

провела проверку технического состояния оборудования в мастерской.

По результатам проверки комиссия установила:

1. Техническое состояние оборудования:

№ п.п.	Наименование оборудования	Общее техническое состояние	Состояние электрооборудования и заземления, замечания
1.	Обжиговая печь (2 м ³)	исправное	исправное
2.	Обжиговая печь (1 м ³)	исправное	исправное
3.	Обжиговая печь (0,5 м ³)	исправное	исправное
4.	Печь лабораторная	исправное	исправное
5.	Станок шлифовальный	исправное	исправное
6.	Вентиляционная система печного отделения	исправное	исправное
7.	Сушилка	исправное	исправное
8.	Станок формовочный	исправное	исправное
9.	Станок гончарный №1	исправное	исправное
10.	Станок гончарный №2	исправное	исправное
11.	Станок гончарный №3	исправное	исправное
12.	Станок гипсомодельный №1 (цех литья)	исправное	исправное, запитывающие электрокабели проложить в трубах и металлоруковах
13.	Станок гипсомодельный №2 (цех литья)	исправное	исправное, запитывающие электрокабели проложить в трубах и металлоруковах
14.	Станок гипсомодельный (кабинет №6)	исправное	исправное
15.	Станок гипсомодельный (гипсомодельный участок)	исправное	исправное
16.	Вентиляционная система гипсомодельного участка	исправное	исправное
17.	Кабина для пульверизации	исправное	исправное
18.	Лабораторно-помольная установка	исправное	исправное, запитывающие электрокабели проложить в трубах и металлоруковах

19.	Массо-заготовительная установка	исправное	исправное
-----	---------------------------------	-----------	-----------

ПРЕДПИСАНИЕ КОМИССИИ:

1. Начальнику УПМ Нечайкиной Н.В.
- в срок до 18 февраля 2015 г. очистить гончарные, гипсомодельные станки и другое оборудование от пыли, мусора и отходов.
- в срок до 1 марта 2015 г. разработать и утвердить план технического обслуживания и ремонта оборудования УПМ на 2015 г.
2. Технику по эксплуатации и ремонту оборудования Тюлькину А.И. в срок до 1 марта 2015 г. проложить в трубах и металлоруковах запитывающие электрокабели гипсомодельных станков в цехе литья и лабораторно-помольной установки в массо-заготовительном участке.

Председатель комиссии:
Проректор по АХРиБ

Н.В. Павлюченко

Ведущий инженер по ОТ

А.А. Афанасьев

Начальник УПМ

Н.В. Нечайкина

Техник

А.И. Тюлькин