

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГГУ
Б.В. Илькевич
«25» августа 2017 г.

АКТ
проверки готовности общежития № 3 к новому учебному году
от «25» августа 2017 г.

Комиссия в составе с проректором по АХРБ Павлюченко Н.В. начальником СКБ Поспелковым С.В., ведущим инженером по ОТ и ТБ Зименковым А.Н. и специалистом СКБ по ОБЖ Лыловой М.В. в присутствии заведующей общежитием Даниловой Е.Б. проведена проверка комплексной безопасности, санитарно эпидемиологического уровня и бытовых условий проживания в общежитии №3.

В результате проведенной проверки установлено:

1. Общежитие обеспечено первичными средствами пожаротушения – порошковыми огнетушителями в количестве 15 шт. Все огнетушители находятся в исправном состоянии.
2. Поэтажные противопожарные краны укомплектованы рукавами и стволами и находятся в исправном состоянии.
3. Автоматическая пожарная сигнализация и система видеонаблюдения находятся в исправном состоянии.
4. Для проведения инструктажей по технике безопасности и пожарной безопасности проживающих в общежитии имеются необходимые инструкции и журналы инструктажей.
5. Помещения общежития проверены на наличие в них посторонних предметов и материалов, представляющих опасность для проживающих (стекла, детали мебели, тара и т.п.).
6. Эвакуационные выходы свободно открываются, не загромождены и соответствуют требованиям пожарной безопасности.
7. Здание общежития №3 1985г. постройки находится в исправном состоянии пригодно для проживания.
8. Кровля здания находится в исправном состоянии, не допускает протечек воды во время дождя.
9. Отопление, водоснабжение, канализация и электрические сети находятся в рабочем состоянии и готовы к эксплуатации.
10. Жилые помещения пригодны для проживания студентов и укомплектованы комплектами мебели и постельными принадлежностями для сна и отдыха.
11. Сантехнические помещения находятся в исправном состоянии и укомплектованы приборами для личной гигиены в полном объеме.
12. Кухни общего пользования оборудованные электрическими плитами и сантехническими приборами находятся в исправном состоянии.
13. Коридоры общего пользования пригодны для использования по назначению.

Выявленные недостатки в период подготовки общежития № 3 к новому 2017-18 учебному году устранены в полном объеме, проведен косметический ремонт помещений.

Заключение комиссии : Общежитие №3 подготовлено к новому учебному году в полном объеме, пригодно для круглосуточного проживания студентов.

Председатель комиссии:

Проректор по АХРБ:

Н.В. Павлюченко

Члены комиссии:

Начальник СКБ:

С.В. Поспелков

Ведущий инженер по ОТ и ТБ:

А.Н. Зименков

Специалист СКБ по ОБЖ:

М.В. Лылова

Заведующая общежитием:

Е.Б. Данилова